

DACHINSPEKTIONSprotokoll „UNVERSEHRTHEIT DES DACHES“

INSPEKTION

Die Inspektion ist die Feststellung des Zustandes der Abdichtung nach Augenschein, einschließlich der An- und Abschlüsse sowie Durchdringungen. Das Protokoll soll Angaben zu den festgestellten Schäden, ggf. zu erforderlichen weiter gehenden Untersuchungen und zur Art und Dringlichkeit von notwendigen Maßnahmen enthalten.

PROJEKTDDETAILS

Projektname: _____
Projektnummer: (falls vorhanden) _____
Projektstart: _____
Projektende: _____
Straße / Nr.: _____
PLZ / Stadt: _____
Land: _____

PRÜFER

Firma: _____
Firmenanschrift: _____
Name: _____
Position: _____
Prüfdatum: _____

DACHPAKET

Art der Dachbahn: _____
Alter der Dachbahn*: _____
Dämmungsart: _____
Dämmungsstärke: _____
Unterbau (Blech, Beton, Leichtbeton, Holz): _____

*ACHTUNG

Info bezüglich des Alters der Dachbahnen

Die Zustandsbegutachtung der Dachbahnen (PVC, FPO/TPO, EPDM oder Bitumen) sollte durch eine fachmännische Untersuchung und geschultes Personal erfolgen. So wird geklärt, ob eine Bebauung des Daches möglich ist oder die Dachbahnen ggf. erneuert werden sollten.

EMPFEHLUNG PVC, FPO/TPO, EPDM:

älter 10 Jahre:	Erneuerung prüfen
älter 15 Jahre:	Bebauung kritisch

EMPFEHLUNG BITUMEN:

älter 15 Jahre:	Erneuerung prüfen
älter 20 Jahre:	Bebauung kritisch

	In Ordnung	Geringe Mängel	Große Mängel
Dachabdichtung:			
Nähte (Sichtprüfung):			
Verschmutzungsgrad:			
Zustand der Dämmungen (z. B. weich, durchnässt):			
Wasseransammlungen:			
Rotalgen:			
Dachabläufe / Rinnen:			
Verwehungen:			
- Kies (nur bei Kiesdächern):			
- Granulat (nur bei Gründächern):			

Alle Mängel müssen mit Bildmaterial und Beschreibung ausreichend dokumentiert und ggf. ertüchtigt werden.

Die Einschätzung der Relevanz der Ertüchtigung obliegt dem Prüfer.

Hiermit bestätige ich die Unversehrtheit des Daches vor, während und nach der Installation der PV-Anlage.

Ort, Datum

Unterschrift Prüfer